



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ  
 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ  
 ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ  
 З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ**  
 вул. Пожежна, 1, м. Верхньодніпровськ, 51600, телефон/факс: (05658) 6-01-50

АКТ № 28

складений за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо  
 дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного  
 захисту, техногенної та пожежної безпеки

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ  
(найменування/місце знаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу)  
ШКОЛА №5 І - ІІІ СТУПЕНІВ» ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ» (далі - КЗ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЗШ №5 І - ІІІ  
СТ.») Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ,  
вул. Федоровського, 97  
(або прізвище, ім'я та по батькові/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 26372681  
 або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця, або серія  
 та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку  
 відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили  
 про це відповідний контролюючий орган)

Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ,  
вул. Федоровського, 97, тел. 3-27-56; 3-13-32  
(місце знаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреси електронної пошти)

Перевірено: будівлі, приміщення та територію за адресою: Дніпропетровська область,  
Верхньодніпровський район, м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, 97  
(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від  
 провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки високого ступеню

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчі документи щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від «24» березня 2017р. № 3, виданий Верхньодніпровським районним відділом Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Посвідчення на перевірку від «03» квітня 2017р. № 7	<input checked="" type="checkbox"/> планова; <input type="checkbox"/> позапланова.

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки				Завершення перевірки			
20	04	2017	11	21	04	2017	10
число	місяць	рік	години	число	місяць	рік	години

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

**Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:**  
Верхньодніпровський районний відділ (далі - РВ) Головного управління Державної служби  
України з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області (далі - Головного управління)  
(найменування органу ДСНС України)

головний інспектор Верхньодніпровського РВ Головного управління Малюк Людмила  
Миколаївна  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/фізична особа**  
**підприємець**  
Директор КЗ «ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКА СЗШ №5 І - ІІІ СТ.» Аністратенко Наталя  
Станіславівна  
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи: --

*Згідно з оригіналом директор Аністратенко Наталя Станіславівна*





(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

## Дані про останню перевірку:

Планова	Позапланова
<input type="checkbox"/> не було взагалі	<input checked="" type="checkbox"/> не було взагалі
<input checked="" type="checkbox"/> була у період з <u>14.01.16</u> по <u>16.01.16</u> Акт перевірки від « <u>16</u> » <u>01</u> 20 <u>16</u> р. № <u>3</u> Розпорядчий документ від « <u>16</u> » <u>01</u> 20 <u>16</u> р. № <u>149</u> виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> була у період з _____ по _____ Акт перевірки від « <u>  </u> » _____ 20 <u>1  </u> р. № _____ Розпорядчий документ від « <u>  </u> » _____ 20 <u>  </u> р. № _____ виконаний <input type="checkbox"/> , не виконаний <input type="checkbox"/>

## ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРКИ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина I. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних покажчиків з питань пожежної безпеки	+				пункти 2 - 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СГБ.			+		пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ			+		пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення вивчення правил пожежної безпеки та проведення виховної роботи, спрямованої на запобігання пожежам	+				пункти 17 - 19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктажі та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання території</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1 - 1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1 - 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціонування повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18 - 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм			+		пункти 4.1 - 4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєвидалення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1 - 3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівлі, приміщення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогасіння, системами оповіщення про пожегу та управління евакуацією людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів			+		пункти 1.1 - 1.6 глави 1 розділу V ППБУ
10.2	АСПЗ обслуговуються відповідно до вимог нормативно-правових актів.			+		пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог			+		пункти 2.1, 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопону, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогасіння та кількість струмни від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм			+		пункт 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої</b>						
				+		пункт 7 розділу I, пункти 1.2 розділу II, пункти 3.1 - 3.26

Згідно з оригіналом

директор



А. С. Аністратенко







забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням				
10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки			+	пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методики перевіряння
11. Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки	+			пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 40 КЦЗУ, ПКМУ N 443, ПКМУ N 444
12. Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту	+			пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, ПКМУ N 444
13. Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання			+	пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЦЗУ
14. Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту			+	стаття 32, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЦЗУ, наказ МНС N 653, пункт 24 ПКМУ N 253
15. Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій			+	пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 98 КЦЗУ, абзац четвертий пункту 3 Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ПКМУ N 775
16. Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систем оповіщення та забезпечено їх працездатність			+	стаття 53 КЦЗУ
17. Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах			+	пункт 1.1 Правил охорони життя людей на водних об'єктах

**Пояснення до позначень, використаних у переліку питань**

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, працює тоє;  
«НБ» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося на суб'єкті господарювання (у фізичної особи – підприємця)/об'єкті.

**ОПИС ВІЯВЛЕНИХ ПОРУШЕНЬ**

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1.	розділ II п.16, п.20	ППБУ	Посадові особи не пройшли навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки у порядку, встановленому постановою КМУ від 26.06.2013 року №444.
2.	розділ IV п.1.21; п.9.3.2, п.9.2.7	ППБУ; ДСТУ Б.В.2.5-38:2008	Не проведена перевірка і огляд пристроїв захисту від прямих попадань блискавки відповідно до вимог ДСТУ Б В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд.
3.	розділ V п.1.2; додаток А, табл.А.1 п.7.3	ППБУ; ДБН В.2.5-56:2014	Приміщення школи не обладнано системою пожежної сигналізації відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту»
4.	розділ V п.2.2	ППБУ	Пожежні кран – комплекти не укомплектовані відповідно до норм належності та не проводилося технічне обслуговування пожежних кран – комплектів та перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів у журналі.
5.	розділ V п.3.17	ППБУ	Не проведено технічне обслуговування

Згідно з оригіналом

директор



Г. С. Аністратенко



6.	п.4.3, п.4.6; п.1.2,9	ПТБ; ПКМУ №1200	вогнегасників. Працівники та учні не забезпечені засобами індивідуального захисту від вражаючих факторів, у зоні ураження яких знаходиться об'єкт.
7.	ст.32, п. 15,16 част. першої ст.20; п.п.4.1, 4.2	КЦЗУ Інструкція щодо утримання захисних споруд	Не приведено захисну споруду цивільного захисту у готовність до прийняття осіб що укриваються відповідно до акту комплексної перевірки (спеціального огляду) захисної споруди цивільного захисту.

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірки**

*(заповнюється виключно посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання)*

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 5 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
2	Посвідчення на проведення перевірки та службові посвідчення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 7, стаття 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
3	Копію посвідчення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 7, абзаци третій та шостий статті 10 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дванадцята статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її здійснення. У посвідченні на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р. N 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
	<i>Зауваження відсутні</i>

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в органі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, що брали участь у перевірці**

**Посадові особи органу ДСНС України:**

Головний інспектор Верхньодніпровського РВ  
ГУ ДСНС України у Дніпропетровській обл.

*(підпис)*

Малюк Людмила Миколаївна

**Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:**

Директор (посада)	<i>Аністратенко</i> (підпис)	Аністратенко Наталія Станіславівна (прізвище, ім'я та по батькові)
Примірник цього акта перевірки отримано « <i>21</i> » _____ 2017р.:		
Директор (посада)	<i>Аністратенко</i> (підпис)	Аністратенко Наталія Станіславівна (прізвище, ім'я та по батькові)

*Згідно з оригіналом*

*директор Аністратенко*





Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становлять службову або державну таємницю, йому може бути присвоєно відповідний гриф секретності або обмеження доступу.

**Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

N з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
A	1	2	3	4
<b>1</b>				
<b>Закони України</b>				
1.1	ЗУ N 877	"Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"	Закон України	від 05 квітня 2007 р. N 877-V
1.2	КЦЗУ	Кодекс цивільного захисту України	Кодекс	від 02 жовтня 2012 р. N 5403-VI
1.3	ЗУ N 2245	"Про об'єкти підвищеної небезпеки"	Закон України	від 18 січня 2001 р. N 2245-III
1.4	ЗУ N 15/98	"Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання"	Закон України	від 14 січня 1998 р. N 15/98-ВР
<b>2</b>				
<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>				
2.1	ПКМУ N 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. N 956
2.2	ПКМУ N 306	Критерій, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 лютого 2012 р. N 306
2.3	ПКМУ N 5	Типове положення про відомчу пожежну охорону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 5
2.4	ПКМУ N 564	Порядок функціонування добровільної пожежної охорони	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 липня 2013 р. N 564
2.5	ПКМУ N 1788	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 16 лютого 2002 р. N 1788
2.6	ПКМУ N 1200	Порядок забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 серпня 2002 р. N 1200
2.7	ПКМУ N 763	Перелік суб'єктів господарювання, галузей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню на договірній основі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 жовтня 2016 р. N 763
2.8	ПКМУ N 775	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 вересня 2015 р. N 775
2.9	ПКМУ N 443	Порядок підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 443
2.10	ПКМУ N 444	Порядок здійснення зв'язування населення дією у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. N 444
2.11	ПКМУ N 787	Порядок утворення, завдання та функції формувань цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 жовтня 2013 р. N 787
2.12	ПКМУ N 253	Порядок використання захисних споруд цивільного захисту (цивільної оборони) для господарських, культурних та побутових потреб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. N 253
2.13	ПКМУ N 11	Положення про єдину державну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 11
2.14	ПКМУ N 6	Про затвердження переліку об'єктів, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. N 6
2.15	ПКМУ N 729	Порядок організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації основних працівників професійних аварійно-рятувальних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. N 729
2.16	ПКМУ N 841	Про затвердження Порядку проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. N 841

*Згідно з оригіналом*

*директор А.С. Аністратенко*





техногенного та природного характеру			
3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи			
3.1	НАПБ Б.03.001-2004	Типові норми вальожності вогнегасників	Наказ МНС України від 02 квітня 2004 р. N 151, зареєстрований у Мін'юсті України 29 квітня 2004 р. за N 554/9133
3.2	ППБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МВС України від 30 грудня 2014 р. N 1417, зареєстрований у Мін'юсті України 05 березня 2015 р. за N 252/26697
3.3	Правила улаштування систем раннього виявлення	Правила улаштування, експлуатації та технічного обслуговування систем раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення	Наказ МНС України від 15 травня 2006 р. N 288, зареєстрований у Мін'юсті України 05 липня 2006 р. за N 785/12659
3.4	Правила охорони життя людей на водних об'єктах	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України від 03 грудня 2001 р. N 272, зареєстрований у Мін'юсті України 01 лютого 2002 р. за N 95/6383
3.5	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах, в організаціях, установах та на небезпечних територіях	Наказ МНС України від 15 серпня 2007 р. N 557, зареєстрований у Мін'юсті України 03 вересня 2007 р. за N 1006/14273
3.6	Методика прогнозування ХНО	Методика прогнозування наслідків вилливу (викиду) небезпечних хімічних речовин при аваріях на промислових об'єктах і транспорті	Наказ МНС Мінатрополітики, Мінсировомики, Мінсезколоті від 27 березня 2001 р. N 73/82/64/122, зареєстрований у Мін'юсті України 10 квітня 2001 р. за N 326/5517
3.7	Методика спостережень	Методика спостережень щодо об'єктів радіаційної та хімічної обстановки	Наказ МНС України від 06 серпня 2002 р. N 186, зареєстрований у Мін'юсті України 29 серпня 2002 р. за N 708/6996
3.8	Інструкція з тривалого зберігання	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Наказ МНС України від 16 грудня 2002 р. N 330, зареєстрований у Мін'юсті України 04 березня 2003 р. за N 179/7500
3.9	Інструкція щодо утримання захисних споруд	Інструкція щодо утримання захисних споруд цивільної оборони у мирний час	Наказ МНС України від 9 жовтня 2006 р. N 653, зареєстрований у Мін'юсті України 02 листопада 2006 р. за N 1180/13054
3.10	Правила надання технічних умов	Правила надання технічних умов до інженерного забезпечення об'єкта будівництва щодо пожежної та техногенної безпеки	Наказ Міністерства оборони України від 14 листопада 2013 р. N 771, зареєстрований у Мін'юсті України 22 листопада 2013 р. за N 1988/24520
3.11	План реагування на радіаційні аварії	План реагування на радіаційні аварії	Наказ Держатомрегулювання, МНС від 17 травня 2004 р. N 87/211, зареєстрований у Мін'юсті України 10 червня 2004 р. за N 720/9319
3.12	ДЕН В.1.1-7-2002	Державні будівельні норми. Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Держбуду України від 03 грудня 2002 р. N 88
3.13	ДЕН В.1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи з цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України від 04 серпня 2006 р. N 274
3.14	НАПБ В.01.057-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому комплексі	Наказ Мінатрополітики, МНС від 04 грудня 2006 р. N 730/770, зареєстрований у Мін'юсті України 05 квітня 2007 р. за N 313/13580

Згідно з ерши наслідок  
 директор  
 Ант  
 Ант  
 Ант

