

“ 25 ” 07 2025 року

м. Верхньодніпровськ

Комісією у складі: начальника відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради Сергєєвої Світлани Володимирівни,

директора ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Лихолат Ірини Вячеславівни

головного інспектора відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області Гладкого Геннадія Анатолійовича

“ 25 ” 07 2025 року здійснено обстеження ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська територіальна громада, м. Верхньодніпровськ, вул. Освітня, буд. 97

В ході обстеження верифіковано / не верифіковано (потрібне підкреслити) дані, зазначені у паспорті безпеки закладу середньої освіти в частині дотримання Правил пожежної безпеки в Україні та облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Причина неможливості верифікувати дані паспорту безпеки: паспорт безпеки відсутній/не допуск до верифікації (потрібне підкреслити).

За результатами верифікації встановлено наступне:

1. Чисельність загальна/з них учнів/працівників 857 / 774 / 83 осіб.
2. Загальна фактична чисельність/з них учнів/працівників 295 / 244/ 51.
3. Кількість змін, за якими проходить навчальний процес одна.
4. Вид захисної споруди: сховище ПРУ / швидкоспоруджувальна ЗС/найпростіше укриття/ відсутня (потрібне підкреслити).
5. Обліковий номер захисної споруди (для сховищ та ПРУ) 13933.
6. Захисна споруда розрахована на 295 осіб.
7. Відстань від об'єкту до захисної споруди 40 метрів.
8. Відсоток забезпечення колективним захистом від загальної кількості людей на об'єкті 34 %.
9. Захисна споруда власна / інших суб'єктів господарювання (потрібне підкреслити).
10. Якщо захисна споруда іншого суб'єкта господарювання зазначити його назву та адресу розташування, підстава (договір оренди, рішення, наказ, розпорядження тощо про користування захисною спорудою) -

11. Захисна споруда готова/обмежено готова/не готова/рекомендована/не рекомендована (потрібне підкреслити).

12. Стан утримання протипожежного захисту, первинних засобів пожежогасіння та протипожежного водопостачання:

№ з/п	Назва заходу	В наявності	Відсутні	Не справні	Справні	Не обслуговуютьс я	Не вимагаються
1.	Автоматичні системи протипожежного захисту	+			+		
2.	Зовнішнє протипожежне водопостачання	+			+		
3.	Внутрішнє протипожежне водопостачання						+
4.	Первинні засоби пожежогасіння	+					

13. Стан дотримання у закладі вимог пожежної безпеки

№ з/п	Назва заходу	Так	Ні	Не вимагається
1.	Потребують заміни або ремонту системи електропостачання		+	
2.	Необхідно перепланувати або привести в належний стан шляхи евакуації та евакуаційні виходи		+	
3.	Необхідно забезпечити первинними засобами		+	

	пожежогасіння			
4.	Керівник або відповідальна особа пройшли навчання з питань пожежної безпеки та цивільного захисту		+	
5.	Плани (схеми) евакуації в наявності	+		
6.	Територія закладу утримується відповідно до вимог ППБУ	+		
7.	Приміщення утримується відповідно до вимог ППБУ	+		
8.	З усіма працівниками проведений інструктаж з питань пожежної безпеки	+		
9.	Дерев'яні елементи горищних покриттів оброблені засобами вогнезахисту	+		
10.	Заборонено (не допускається) встановлення на вікнах глухих (незнімних) ґрат	+		
11.	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	+		
12.	Опалення, вентиляція та кондиціонування відповідає вимогам ППБУ	+		
13.	Форма паспорту безпеки відповідає наказу МВС та МОН України від 18.08.2023 №685/1013	+		


Опис інших виявлених порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту


- керівник, відповідальна особа, технічний персонал, що працює безпосередньо з приладами управління та індикації СПЗ, якими об'єкт обладнаний, приладом приймально-контрольним пожежним не пройшли навчання щодо роботи на 1 та 2 рівнях доступу згідно з ДСТУ EN 54-2:2003 "Системи пожежної сигналізації. Частина 2. Прилади приймально-контрольні пожежні (EN 54-2:1997, IDT)".


Висновок: Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. За результатами верифікації внести коригування до п.2, п.3 розділу III, розділу V Паспорту безпеки навчального закладу та надати його до Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області в термін до 20.08.2025.

Заклад освіти рекомендовано (не рекомендовано) (потрібне підкреслити) до роботи у новому 2025/2026 навчальному році.

Підписи членів комісії:

 Світлана СЕРГЄЄВА

 Ірина ЛИХОЛАТ

 Геннадій ГЛАДКИЙ