

“ 09 ” 01 2024 року

м. Верхньодніпровськ

Комісією у складі: фахівця відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Кам'янського району центру забезпечення діяльності ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області старшого лейтенанта служби цивільного захисту Лубенця Андрія Сергійовича,

директора ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ Лихолат Ірини Вячеславівни

начальника відділу з гуманітарних питань Верхньодніпровської міської ради Сергєєвої Світлани Володимирівни,

“ 09 ” 01 2024 року здійснено обстеження ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, що розташований за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська територіальна громада, м. Верхньодніпровськ, вул. Федоровського, буд. 97

В ході обстеження верифіковано /не верифіковано (потрібне підкреслити) дані, зазначені у паспорті безпеки закладу середньої освіти в частині дотримання Правил пожежної безпеки в Україні та облаштування захисних споруд цивільного захисту.

Причина неможливості верифікувати дані паспорта безпеки: паспорт безпеки відсутній/не допуск до верифікації (потрібне підкреслити).

За результатами верифікації встановлено наступне:

1. Чисельність загальна/з них учнів/працівників **821 / 740 / 81 осіб.**
2. Загальна фактична чисельність/з них учнів/працівників **295 / 244/ 51.**
3. Кількість змін, за якими проходить навчальний процес **одна.**
4. Вид захисної споруди: сховище/ПРУ / швидкоспоруджувальна ЗС/найпростіше укриття/ відсутня (потрібне підкреслити).
5. Обліковий номер захисної споруди (для сховищ та ПРУ) **13933.**
6. Захисна споруда розрахована на **295 осіб.**
7. Відстань від об'єкту до захисної споруди **40 метрів.**
8. Відсоток забезпечення колективним захистом від загальної кількості людей на об'єкті **36 %.**
9. Захисна споруда **власна** / інших суб'єктів господарювання (потрібне підкреслити).
10. Якщо захисна споруда іншого суб'єкта господарювання зазначити його назву та адресу розташування, підстава (договір оренди, рішення, наказ, розпорядження тощо про користування захисною спорудою) -

11. Захисна споруда готова/обмежено готова/не готова/рекомендована/не рекомендована (потрібне підкреслити).

№ з/п	Назва заходу	В наявності	Відсутні	Не справні	Справні	Не обслуговуються	Не вимагаються
1.	Автоматичні системи протипожежного захисту		✓				
2.	Зовнішнє протипожежне водопостачання	✓			✓		
3.	Внутрішнє протипожежне водопостачання	✓		✓			
4.	Первинні засоби пожегогасіння	✓					

№ з/п	Назва заходу	Так	Ні	Не вимагається
1.	Потребують заміни або ремонту системи електропостачання		Ні	
2.	Необхідно перепланувати або привести в належний стан шляхи евакуації та евакуаційні виходи		Ні	




3.	Необхідно забезпечити первинними засобами пожежогасіння		Ні	
4.	Керівник або відповідальна особа пройшли навчання з питань пожежної безпеки та цивільного захисту	Так		
5.	Плани (схеми) евакуації в наявності	Так		
6.	Територія закладу утримується відповідно до вимог ППБУ	Так		
7.	Приміщення утримується відповідно до вимог ППБУ	Так		
8.	З усіма працівниками проведений інструктаж з питань пожежної безпеки	Так		
9.	Дерев'яні елементи горючих покриттів оброблені засобами вогнезахисту	Так		
10.	Заборонено (не допускається) встановлення на вікна глухих (незнімних) ґрат	Так		
11.	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Так		
12.	Опалення, вентиляція та кондиціонування відповідає вимогам ППБУ	Так		
13.	Форма паспорту безпеки відповідає наказу МВС та МОН України від 18.08.2023 №685/1013	Так		

Опис інших виявлених порушень вимог законодавства у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту

Дніпропетровським окружним адміністративним судом застосовано заходи реагування у вигляді повного зупинення експлуатації будівлі, справа №160/440/20.

Висновок: Вжити заходів щодо усунення виявлених недоліків. За результатами верифікації внести коригування до п.2, п.3 розділу III, розділу V Паспорту безпеки навчального закладу та надати його до Кам'янського районного управління ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області **в термін до 01.02.2024**

Підписи членів комісії:

 А.С. Лубенець
 І.В. Лихолат
 С.В. Сергеева