



ДСНС УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

Кам'янське районне управління

вул. Героїв-рятувальників, 11, м. Кам'янське, Дніпропетровська область, 51931,
тел.: (0569) 53-54-85 e-mail: kamru.dp@dsns.gov.ua

АКТ

від 09 вересня 2024 року
(дата складення акта)

№ 25

складений за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування юридичної особи (відокремленого підрозділу) або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця)

код згідно з ЄДРПОУ, або реєстраційний номер облікової картки платника податків 26372681, або серія та номер паспорта*

51600, Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська ТГ, місто Верхньодніпровськ,

(місцезнаходження суб'єкта господарювання, номер телефону,

вулиця Освітня, будинок 97, тел. +38(050)-457-68-42, електронна пошта:

verschool5@gmail.com

телефаксу та адреса електронної пошти)

вид суб'єкта господарювання за класифікацією суб'єктів господарювання (суб'єкт мікро-, малого, середнього або великого підприємництва), ступінь ризику: високий

види об'єктів та/або види господарської діяльності (із зазначенням коду згідно з КВЕД), щодо яких проводиться захід:

Код КВЕД 85.31 Загальна середня освіта (основний); 85.20 Початкова освіта.

перевірено будівлю ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, який розташований за адресою: 51600, Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська міська територіальна громада, м. Верхньодніпровськ, вул. Освітня, 97

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів та мають відмітку в паспорті.

Загальна інформація про проведення заходу державного нагляду (контролю):

Розпорядчий документ, на виконання якого проводиться захід державного нагляду (контролю), від 28.08.2024 № 461 Посвідчення (направлення) від 28.08.2024 № 63	Тип заходу державного нагляду (контролю): <input type="checkbox"/> плановий <input checked="" type="checkbox"/> позаплановий	Форма заходу державного нагляду (контролю): <input checked="" type="checkbox"/> перевірка <input type="checkbox"/> ревізія <input type="checkbox"/> обстеження <input type="checkbox"/> огляд <input type="checkbox"/> інша форма, визначена законом (назва форми заходу)
---	--	---

Строк проведення заходу державного нагляду (контролю):

Початок					Завершення				
03	09	2024	10	00	09	09	2024	15	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

Дані про останній проведеній захід державного нагляду (контролю):

Плановий	Позаплановий
<input type="checkbox"/> не було	<input type="checkbox"/> не було
<input checked="" type="checkbox"/> був з 29.01.2021 по 08.02.2021 Акт перевірки № 16 Припис щодо усунення порушень: <input type="checkbox"/> не видавався; <input checked="" type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input checked="" type="checkbox"/> не виконано	<input checked="" type="checkbox"/> був з 19.12.2019 по 21.01.2020 Акт перевірки № 185 Припис щодо усунення порушень: <input checked="" type="checkbox"/> не видавався; <input type="checkbox"/> видавався; його вимоги: <input type="checkbox"/> виконано; <input type="checkbox"/> не виконано

Особи, які беруть участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Кам'янського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області старший лейтенант служби цивільного захисту Лубенець Андрій Сергійович
(найменування посади, звання, прізвище, ім'я та по батькові)

керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Директор ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, Лихолат Ірини Вячеславівни
(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

треті особи:

(найменування посади, прізвище, ім'я та по батькові)

Процес проведення заходу (його окремої дії) фіксувався:

<input type="checkbox"/> суб'єктом господарювання	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки
<input type="checkbox"/> посадовою особою органу державного нагляду (контролю)	<input type="checkbox"/> засобами аудіотехніки
	<input type="checkbox"/> засобами відеотехніки

ПЕРЕЛІК

питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які поширюються на всіх суб'єктів господарювання у відповідній сфері							
I	Забезпечення пожежної безпеки						
1	Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки	X	X	X	X	X	X
1.1	На об'єкті розпорядчі документи та інформаційні покажчики з питань пожежної безпеки в наявності	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2-4, 7, 8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На об'єкті на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей на випадок пожежі вивішені	Високий Середній Незначний				X	Пункти 5, 6 розділу II ППБУ
1.3	Під час експлуатації об'єктів рівень пожежної безпеки, установлений законодавством, яке було чинним на момент початку використання об'єкта, не знижений	Високий Середній Незначний				X	Пункт 22 розділу II ППБУ
1.4	Державний пожежно-рятувальний підрозділ (частину) з охорони об'єкта від пожеж утворено у встановленому порядку	Високий Середній Незначний				X	Частина четверта статті 24 КЦЗУ, ПКМУ № 874, ПКМУ № 716
2	У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункт 9 розділу II ППБУ
3	Дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 11 розділу II ППБУ
4	Роботу новоутвореного підприємства чи використання суб'єктом господарювання об'єктів нерухомості розпочато на підставі	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший частини другої статті 57 КЦЗУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	поданої декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки						
5	Посадові особи та працівники пройшли навчання, протипожежний інструктаж і перевірку знань з питань пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 15, 16, 20 розділу II ППБУ
6	Утримання території	X	X	X	X	X	X
6.1	Під час експлуатації об'єктів мінімальні протипожежні відстані не зменшено	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.2	Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування систематично очищаються від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі регулярно видаляються (вивозяться) у спеціально відведені місця	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 1.1 глави 1 розділу III ППБУ
6.3	На території об'єкта звалища горючих відходів відсутні	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.2 глави 1 розділу III ППБУ
6.4	Автомобільні дороги, проїзди й проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежогасіння вільні, утримуються справними, взимку очищаються від снігу	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.3 глави 1 розділу III ППБУ
6.5	Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не захарашені та не використовуються для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних (інвентарних) будівель, індивідуальних гаражів	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.4 глави 1 розділу III ППБУ
6.6	На території об'єкта освітлення зовнішніх пожежних драбин,	Високий Середній				X	Пункт 1.10 глави 1 розділу

1	2	3	4	5	6	7	8
	протипожежного обладнання, входів до будинків та споруд забезпечено	Незначний					III ППБУ
6.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання території виконуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1.5-1.9, 1.11-1.21 глави 1 розділу III ППБУ
7	Утримання будинків, приміщень та споруд	X	X	X	X	X	X
7.1	Керівник об'єкта, підприємства забезпечив утримання засобів протипожежного захисту у працездатному стані та забезпечив їх технічне обслуговування	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.2 глави 2 розділу III ППБУ
7.2	Протипожежні двері, ворота, вікна, люки, клапани, завіси (екрани) у протипожежних перешкодах утримуються у справному стані. Будь-які пристрої, предмети тощо, що перешкоджають їх зачиненню, не встановлено	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 2.3 глави 2 розділу III ППБУ
7.3	У будинках, крім будинків V ступеня вогнестійкості, дерев'яні елементи горючих покриттів (крокви, лати) оброблені засобами вогнезахисту, які забезпечують I групу вогнезахисної ефективності	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 2.5 глави 2 розділу III ППБУ
7.4	Підвальні та цокольні поверхи утримуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.11, 2.13 глави 2 розділу III ППБУ
7.5	Горища, технічні поверхи й приміщення (у тому числі вентиляційні камери, електрощитові) використовуються за призначенням, виробничі і складські ділянки в них не розміщуються, сторонніми предметами їх не засмічено та не захаращено	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 2.12 глави 2 розділу III ППБУ
7.6	Стационарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі на покриттях будівель та споруд утримуються справними, пофарбованими	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.15 глави 2 розділу III ППБУ
7.7	У разі необхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат вони розкриваються, розсуваються або знімаються. Під час перебування в цих приміщеннях людей ґрати відчинені (зняті)	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.16 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
7.8	У приміщеннях громадського призначення (крім приміщень, розташованих у будинках V ступеня вогнестійкості), в яких можливе перебування 50 та більше осіб, опорядження (облицювання) стін та стель виконано з матеріалів, пожежна небезпека яких не нижча ніж: Г2, В2, Д2, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування до 1500 осіб; Г1, В1, Д1, Т2 - для приміщень, у яких можливе перебування 1500 та більше осіб	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.17 глави 2 розділу III ППБУ
7.9	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання будинків, приміщень та споруд виконуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1, 2.4, 2.6-2.10, 2.14, 2.18-2.22 глави 2 розділу III ППБУ
8	Утримання евакуаційних шляхів і виходів	X	X	X	X	X	X
8.1	Кількість та розміри евакуаційних виходів з будівель і приміщень, класи вогнестійкості несучих та огорожувальних конструкцій не зменшено, будівельні матеріали з вищими показниками пожежної небезпеки не застосовуються, інженерні та планувальні рішення й умови освітлення згідно з нормованою вимогою не змінено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.23 глави 2 розділу III ППБУ
8.2	У приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, одночасно розміщено (перебуває) не більше 50 осіб	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.26 глави 2 розділу III ППБУ
8.3	Двері на шляхах евакуації відчиняються в напрямку виходу з будівель (приміщень).	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.27 глави 2 розділу III ППБУ
8.4	Килими, килимові доріжки й інше покриття підлоги у приміщеннях з одночасним перебуванням 50 та більше осіб, коридорах, на сходових клітках до підлоги кріпляться і помірно небезпечні щодо токсичності продуктів горіння, мають помірну димоутворювальну здатність та відповідають групам поширення полум'я РП1, РП2	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.28 глави 2 розділу III ППБУ
8.5	Сходові марші і площадки мають справні огорожі із поручнями, котрі не зменшують ширину сходових	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.29 глави 2 розділу III ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	маршів і площадок						
8.6	Сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори, проходи та інші шляхи евакуації забезпечені евакуаційним освітленням. Світильники евакуаційного освітлення вмикаються з настанням сутінків у разі перебування в будинку людей	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.31 глави 2 розділу III ППБУ
8.7	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання евакуаційних шляхів і виходів дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.24, 2.25, абзац десятий пункту 2.27, 2.30, 2.32-2.37 глави 2 розділу III ППБУ
9	Стан утримання електроустановок	X	X	X	X	X	X
9.1	Електричні машини, апарати, обладнання, електропроводи та кабелі за виконанням та ступенем захисту відповідають класу зони згідно з ПУЕ, мають апаратуру захисту від струмів короткого замикання та інших аварійних режимів	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.2 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Плавкі вставки запобіжників калібровані із зазначенням на клеймі номінального струму вставки (клеймо ставиться заводом-виготовлювачем або електротехнічною лабораторією). Саморобні некалібровані плавкі вставки не застосовуються	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.4 глави 1 розділу IV ППБУ
9.3	З'єднання, відгалуження та окінцювання жил проводів і кабелів здійснено за допомогою опресування, зварювання, паяння або затискачів	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.6 глави 1 розділу IV ППБУ
9.4	В електропроводках вибухонебезпечних і пожежонебезпечних зон відгалужувальні та з'єднувальні коробки кришками з негорючих або важкогорючих матеріалів закриті	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.7 глави 1 розділу IV ППБУ
9.5	Тимчасові електромережі не влаштовані та не експлуатуються	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.8 глави 1 розділу IV ППБУ
9.6	Відстань від кабелів та ізолюваних проводів, прокладених відкрито, до місць відкритого зберігання (розміщення) горючих матеріалів не	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.12 глави 1 розділу IV ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	менше 1 метра						
9.7	Електророзетки, вимикачі, перемикачі та інші подібні апарати встановлені на не горючі основи (конструкції) або з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 метра	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.17 глави 1 розділу IV ППБУ
9.8	Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання проводиться 1 раз на 2 роки	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.20 глави 1 розділу IV ППБУ
9.9	Захист будівель, споруд та зовнішніх установок від прямих попадань блискавки і вторинних її проявів виконано на рівні, визначеному проектною експлуатаційною документацією, або на рівні рекомендацій виробника системи блискавкозахисту	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.21 глави 1 розділу IV ППБУ
9.10	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання електроустановок дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1.1, 1.3, 1.5, 1.9-1.11, 1.13-1.16, 1.18, 1.19, 1.22-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
10	Опалення, вентиляція і кондиціонування	X	X	X	X	X	X
10.1	На горищах усі димові труби і стіни, в яких проходять димові канали, відштукатурені та побілені	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.8 глави 2 розділу IV ППБУ
10.2	Димові труби будинків з покрівлями з горючих матеріалів обладнані іскрогасниками	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.9 глави 2 розділу IV ППБУ
10.3	Застосування пічного опалення у приміщеннях категорій за вибухопожежною та пожежною небезпекою А, Б, В не допускається	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.14 глави 2 розділу IV ППБУ
10.4	До елементів системи опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, які перешкоджають поширенню пожежі, зміни не внесено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
10.5	Зовнішній простір та стіни будинків навколо кондиціонерів від гілок дерев, витких рослин та інших предметів і конструкцій із горючих матеріалів у радіусі не менше ніж	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 2.26 глави 2 розділу IV ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	1,5 метра розчищено						
10.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо утримання опалення, вентиляції і кондиціонування дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1-2.7, 2.10-2.13, 2.15-2.17, 2.19-2.25, 2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
11	Системи централізованого водовідведення (каналізація) відповідають та експлуатуються відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ
12	Газове обладнання відповідає вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 4.1-4.3 глави 4 розділу IV ППБУ
13	Системи протипожежного захисту та засоби зв'язку	X	X	X	X	X	X
13.1	Усі системи протипожежного захисту (далі - СПЗ) справні і утримуються в постійній готовності до виконання роботи	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.1 глави 1 розділу V ППБУ
13.2	Будинки, приміщення та споруди системами протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2014 «Системи протипожежного захисту» обладнано	Високий Середній Незначний		X			Пункт 1.2 глави 1 розділу V ППБУ
13.3	Підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування) СПЗ здійснюється відповідно до вимог технічної документації підприємств-виготовлювачів та затверджених регламентів робіт з технічного обслуговування	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.4 глави 1 розділу V ППБУ
13.4	Підприємства, розташовані за межами населених пунктів, забезпечено засобами зв'язку, які дають можливість використання їх для передавання повідомлення про пожежу в будь-який час доби	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.5 глави 1 розділу V ППБУ
13.5	Об'єкти з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення з одночасним перебуванням 50 і більше осіб та	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1.6 глави 1 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	об'єкти підвищеної небезпеки телефонним зв'язком забезпечено						
14	Зовнішній протипожежний водопровід	X	X	X	X	X	X
14.1	Пожежні гідранти та пожежні резервуари справні і утримуються таким чином, щоб забезпечити безперешкодний забір води пожежними автомобілями	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 2 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.2	Пожежні гідранти і водойми мають під'їзди з твердим покриттям. У разі наявності на території об'єкта або поблизу нього (у радіусі до 200 м) природних або штучних вододжерел до них під'їзди з майданчиками (пірсами) розміром не менше 12 x 12 м для встановлення пожежних автомобілів і забирання води будь-якої пори року облаштовано	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 5 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.3	Пожежні резервуари (водойми) та їх обладнання захищено від замерзання води	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 7 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.4	Водонапірні башти забезпечені під'їздом з твердим покриттям і пристосовані для відбору води пожежно-рятувальною технікою будь-якої пори року. На корпус водонапірної башти позначення, яке вказує на місце розташування пристрою для забирання води пожежно-рятувальною технікою, нанесено	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 10 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
14.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо зовнішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Підпункти 1, 3, 4, 6, 8, 9, 11 пункту 2.1 глави 2 розділу V ППБУ
15	Система внутрішнього протипожежного водопроводу	X	X	X	X	X	X
15.1	Внутрішні пожежні кран-комплекти встановлено в доступних місцях. При цьому їх розміщення не заважає евакуації людей	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 1 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.2	Кожен пожежний кран-комплект пожежним рукавом однакового з ним діаметра та стволом, кнопкою дистанційного запуску пожежних насосів (за наявності таких насосів), а також важелем для полегшення	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 2 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	відкривання вентилів укомплектовано. Елементи з'єднання пожежного крана, рукавів та ручного пожежного ствола однотипні						
15.3	Пожежні кран-комплекти розміщуються у вбудованих або навісних шафках, які мають отвори для провітрювання, і пристосовані для опломбування та візуального огляду їх без розкривання	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 6 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.4	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність шляхом пуску води з реєстрацією результатів перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування пожежних кран-комплектів не рідше одного разу на рік проводиться. Пожежні кран-комплекти справні і доступні для використання	Високий Середній Незначний		X			Підпункт 9 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
15.5	Інші вимоги пожежної безпеки щодо системи внутрішнього протипожежного водопроводу дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Підпункти 3-5, 7, 8, 10-12 пункту 2.2 глави 2 розділу V ППБУ
16	Насосні станції відповідають вимогам пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2.3 глави 2 розділу V ППБУ
17	Протипожежна техніка та первинні засоби пожежогасіння	X	X	X	X	X	X
17.1	Пожежна техніка, у тому числі пожежне обладнання, інвентар та інструмент, для господарських, виробничих та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням або навчанням протипожежних формувань, не використовується	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.2 глави 3 розділу V ППБУ
17.2	Територія підприємств, будинки, споруди, приміщення, технологічні установки первинними засобами пожежогасіння: вогнегасниками, ящиками з піском, бочками з водою, покривалами з негорючого теплоізоляційного матеріалу, пожежними відрами, совковими лопатами, пожежним інструментом, які використовуються для локалізації і ліквідації пожеж у їх початковій стадії розвитку,	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.6 глави 3 розділу V ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	забезпечено						
17.3	Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будинках, спорудах, а також на території підприємств спеціальні пожежні щити (стенди) встановлено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.11 глави 3 розділу V ППБУ
17.4	Вогнегасники встановлено в легкодоступних та видних місцях, а також у пожежонебезпечних місцях, де найбільш вірогідна поява осередків пожежі. При цьому їх захист від потрапляння прямих сонячних променів та дії опалювальних та нагрівальних приладів забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.15 глави 3 розділу V ППБУ
17.5	Технічне обслуговування вогнегасників здійснюється	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3.17 глави 3 розділу V ППБУ
17.6	Інші вимоги пожежної безпеки щодо протипожежної техніки та первинних засобів пожежогасіння дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1, 3.3-3.5, 3.7- 3.10, 3.12-3.14, 3.16, 3.18-3.26 глави 3 розділу V ППБУ
18	Зварювальні та інші вогневі роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1.1-1.5 глави 1 розділу VII ППБУ
19	Фарбувальні роботи проводяться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 2.1- 2.27 глави 2 розділу VII ППБУ
20	Робота з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами проводиться відповідно до вимог пожежної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3.1-3.9 глави 3 розділу VII ППБУ
II	Забезпечення техногенної безпеки						
1	Інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення в разі виникнення аварії розміщено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3 частини першої статті 20 КЦЗУ
2	Евакуаційні заходи щодо працівників та майна суб'єкта господарювання під час виникнення надзвичайних ситуацій організовано та здійснюються	Високий Середній Незначний				X	Пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 12 ПКМУ № 841
3	Навчання керівного складу, працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам	Високий Середній Незначний			X		Пункт 8 частини першої статті 20 КЦЗУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	техногенної безпеки, здійснено						
4	Штатні працівники (спеціальні підрозділи) цивільного захисту або спеціально призначені особи з питань цивільного захисту в наявності	Високий Середній Незначний				X	Частина друга статті 20 КЦЗУ
5	Техногенну безпеку на об'єкті забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1-7 розділу III ПТБ
6	Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру на підпорядкованих небезпечних об'єктах відповідної галузі здійснюється	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 3 розділу III ПТБ
7	Допуск до роботи працівників здійснюється тільки після проходження ними навчань, інструктажів і перевірки знань з питань цивільного захисту, зокрема з техногенної безпеки	Високий Середній Незначний				X	Пункт 4 глави 6 розділу V ПТБ
8	Для інформування населення про небезпеку, яка загрожує населенню від небезпечних об'єктів (небезпечних територій), керівники цих об'єктів (власники небезпечних територій) забезпечили встановлення по периметру небезпечних об'єктів (небезпечних територій) попереджувальних знаків, електронних інформаційних табло тощо	Високий Середній				X	Пункт 3 глави 1 розділу V ПТБ
9	Вимоги інженерно-технічних заходів на об'єктах, що належать суб'єктам господарювання, проектування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, дотримано	Високий Середній				X	Частини четверта-сьома статті 34 КЦЗУ, підпункт 1.9 ДБН В.1.2-4
10	Ідентифікацію об'єкта підвищеної безпеки проведено	Високий Середній				X	Стаття 9 ЗУ № 2245-III, пункти 1, 2 ПКМУ 1030
11	Політика запобігання аваріям на об'єкті підвищеної безпеки	X	X	X	X	X	X
11.1	Політику запобігання аваріям на об'єкті підвищеної безпеки затверджено оператором та подано до ДСНС або її територіального	Високий				X	Стаття 9 ¹ ЗУ № 2245-III

1	2	3	4	5	6	7	8
	органу у визначені строки						
11.2	Політику запобігання аваріям на об'єкті підвищеної небезпеки переглянуто	Високий				X	Стаття 9 ¹ ЗУ № 2245-III, Порядок № 115
12	Звіт про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки	X	X	X	X	X	X
12.1	Звіт про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки 1 та 2 класів підготовлено і подано у встановленому законодавством порядку для перевірки наданих відомостей до ДСНС або її територіального органу у визначені строки	Високий				X	Стаття 10 ЗУ № 2245-III
12.2	Звіт про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки 1 та 2 класу переглянуто	Високий					Стаття 10 ЗУ № 2245-III, Порядок № 114
13	Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання здійснено	Високий				X	Частина перша статті 49 КЦЗУ, пункт 1 ПКМУ № 1788
14	Планування в разі виникнення аварій на ОПН	X	X	X	X	X	X
14.1	План локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків на об'єкті підвищеної небезпеки розроблено та затверджено розпорядчим документом оператора	Високий Середній				X	Пункт 10 частини першої статті 20 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245-III
14.2	План локалізації та ліквідації аварій та їх наслідків переглянуто	Високий Середній				X	Стаття 11 ЗУ № 2245-III
14.3	План реагування на надзвичайні ситуації, що можуть виникнути на об'єкті підвищеної небезпеки 1 класу, узгоджено з оператором та ДСНС або її територіальним органом	Високий				X	Стаття 11 ЗУ № 2245-III
15	Працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту забезпечено	Високий Середній Незначний		X			Пункт 2 частини першої статті 20 КЦЗУ
16	Терміни та умови зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту	Високий Середній				X	Пункти 6.1-6.4 розділу 6

1	2	3	4	5	6	7	8
	дотримано						наказу МНС № 330
17	Об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу створено, формування готові до дій за призначенням	Високий Середній				X	Пункт 5 частини першої статті 20 КЦЗУ
18	На об'єкті підвищеної небезпеки диспетчерську службу створено	Високий Середній				X	Пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ
19	Інформування органів влади, сил цивільного захисту про основні загрози на небезпечних об'єктах з метою вжиття ними ефективних заходів захисту населення, промислових і сільськогосподарських об'єктів від надзвичайних ситуацій техногенного характеру, здійснюється	Високий Середній				X	Абзац третій пункту 3 розділу III ПТБ
20	Схеми оповіщення зберігаються в приміщенні диспетчерської служби на видному місці	Високий Середній				X	Пункт 4 глави 2 розділу V ПТБ
21	Оповіщення керівників та інших працівників небезпечних об'єктів, а також керівників і працівників інших об'єктів та населення, що знаходяться в зоні дії локальної системи оповіщення, здійснює черговий диспетчер або спеціально призначена керівником небезпечного об'єкта особа	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 глави 2 розділу V ПТБ, пункт 15 ПКМУ № 733
22	Об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту проведено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 11 частини першої статті 20 КЦЗУ
23	Аварійно-рятувальне обслуговування забезпечено	Високий				X	Пункт 12 частини першої статті 20 КЦЗУ
24	Об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій створено	Високий Середній				X	Пункт 18 частини першої статті 20 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 775
25	На об'єкті підвищеної небезпеки 1 та 2 класу автоматизовану систему раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення в разі їх виникнення та об'єктову систему оповіщення створено, вона	Високий				X	Частина перша статті 53 КЦЗУ, ДБН В.2.5-76

1	2	3	4	5	6	7	8
	функціонує відповідно до встановлених вимог						
26	Керівник об'єкту, що за характером своєї діяльності не належить до небезпечного об'єкту, але за прогнозом може опинитись у зоні надзвичайної ситуації, можливу небезпеку, що може виникнути на його території у разі виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру на небезпечних об'єктах і територіях враховує, та заходи щодо забезпечення безпеки працівників об'єкту вживає	Високий Середній Незначний				X	Пункт 7 розділу III ПТБ
27	Формування та спеціалізовані служби цивільного захисту, які залучаються для ліквідації наслідків радіаційних та хімічних аварій, засобами радіаційного та хімічного захисту згідно з нормами, визначеними для відповідних спеціалізованих формувань, забезпечені	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10 ПКМУ № 1200
Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників)							
1	Будинки для тимчасового проживання людей	X	X	X	X	X	X
1.1	Усіх громадян, котрі прибувають до будинків для тимчасового проживання людей (готелі, гуртожитки, мотелі, кемпінги, санаторії, будинки та бази відпочинку, профілакторії), ознайомлено адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки (під підпис)	Високий Середній Незначний				X	Абзац перший пункту 5.1 глави 5 розділу VI ППБУ
1.2	Будівлі мобільні (інвентарні), які використовуються для проживання людей, розміщуються окремо одна від одної або парами в торець одна до одної. В останньому випадку виходи з них спрямовано у протилежні боки. Кожна група таких будівель складається не більше ніж з 10 будинків. Протипожежні розриви між групами встановлено не менше 15 м, а до будівель, що використовуються для розміщення адміністративно-побутових служб	Високий Середній Незначний				X	Пункт 5.4 глави 5 розділу VI ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	та торгових точок, - не менше 18 м						
1.3	Черговий персонал, який відповідає за евакуацію людей у готелях, готельних комплексах та інших будівлях, приміщеннях для тимчасового проживання людей, автономними засобами індивідуального захисту органів дихання забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 5.6 глави 5 розділу VI ППБУ
1.4	Інші вимоги пожежної безпеки до будинків для тимчасового проживання людей дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 5.2-5.5, 5.7 глави 5 розділу VI ППБУ
2	Автозаправні станції	X	X	X	X	X	X
2.1	До роботи на АЗС допущено лише осіб, які пройшли навчання за програмою пожежно-технічного мінімуму і мають про це відповідне посвідчення	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
2.2	Нормовані протипожежні відстані між суміжними будинками, спорудами на території АЗС не зменшено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.1 глави 10 розділу VI ППБУ
2.3	Автомобілі, що чекають черги на заправку, розміщуються не ближче ніж за 3 метри до автомобіля, що заправляється	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.2 глави 10 розділу VI ППБУ
2.4	Курити дозволено тільки в спеціально відведених та облаштованих для цього місцях	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.3 глави 10 розділу VI ППБУ
2.5	На АЗС на видимих місцях плакати, які містять обов'язки водія під час заправляння автотранспорту, а також інструкції про заходи пожежної безпеки вивішено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.4 глави 10 розділу VI ППБУ
2.7	АЗС телефонним, гучномовним зв'язком оснащено. АЗС, які не обладнані провідним телефонним зв'язком, для цих цілей використовують засоби стільникового зв'язку	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10.5 глави 10 розділу VI ППБУ
2.8	Інші вимоги пожежної безпеки до автозаправних станцій виконуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 10.6-10.14 глави 10 розділу VI ППБУ
3	Лазні сухого жару (сауни)	X	X	X	X	X	X
3.1	Лазні сухого жару (сауни) вище другого поверху, у підвальних поверхах, під трибунами, у	Високий Середній Незначний				X	Пункт 12.1 глави 12 розділу VI

1	2	3	4	5	6	7	8
	спальних корпусах оздоровчих таборів для дітей та підлітків, шкіл-інтернатів, дошкільних навчальних закладів, а також під приміщеннями та суміжно з приміщеннями, у яких перебуває понад 100 осіб, не розміщуються						ППБУ
3.2	Перфоровані сухотруби, підключені до внутрішнього водопроводу, ручний пуск яких можна здійснювати від пристроїв, установлених за межами парильного відділення, утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний				X	Пункт 12.2 глави 12 розділу VI ППБУ
3.3	У верхній зоні парильного відділення, а також на найближчих до печі-кам'янки кромках дерев'яного оздоблення датчики температури, зблоковані з пристроєм (терморегулятором), який відключає електроенергію від електронагрівачів у разі підвищення температури до 110° С, встановлено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 12.3 глави 12 розділу VI ППБУ
3.4	Інші вимоги пожежної безпеки до лазень сухого жару (саун) виконуються	Високий Середній Незначний				X	Пункти 12.4- 12.7 глави 12 розділу VI ППБУ
4	Установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням маломобільних осіб	X	X	X	X	X	X
4.1	В установах горючі гази, легкозаймисті та горючі рідини зберігаються в окремо розташованих будинках	Високий Середній Незначний				X	Пункт 13.4 глави 13 розділу VI ППБУ
4.2	Вимоги пожежної безпеки до шляхів евакуації для приміщень установ для маломобільних осіб враховано	Високий Середній Незначний				X	Пункти 13.6- 13.8 глави 13 розділу VI ППБУ
4.3	У житлових приміщеннях установи електророзетки мають вмонтовані заглушки або заглушки з ключем	Високий Середній Незначний				X	Пункт 13.9 глави 13 розділу VI ППБУ
4.4	Житлові приміщення установи з постійним та (або) тимчасовим перебуванням маломобільних осіб засобами індивідуального захисту	Високий Середній Незначний				X	Пункт 13.10 глави 13 розділу VI ППБУ

1	2	3	4	5	6	7	8
	(матеріальні склади і бази загального призначення, склади лісопиломатеріалів, вугілля і торфу)						
16	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до об'єктів зберігання (склади легкозаймистих та горючих речовин, балонів з газами та хімічних речовин)						Додаток 12 ***
17	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів торгівлі та харчування						Додаток 13 ***
18	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів охорони здоров'я із стаціонаром						Додаток 14 ***
19	Перелік питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів освіти						Додаток 15 ***

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

*** Питання для перевірки дотримання вимог законодавства, які застосовуються лише до певної категорії суб'єктів господарювання (залежно від виду господарської діяльності, об'єктів, що експлуатуються, обсягу певних операцій, інших показників), визначені в додатках 1 – 15, є невід'ємною частиною акта в разі здійснення заходу державного нагляду (контролю) на цих об'єктах.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю)

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Закони України		
1.1	Закон України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" (ЗУ № 2245-III)	18 січня 2001 року № 2245-III	-
1.2	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	-
2	Постанови Кабінету Міністрів України		
2.1	Порядок ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022	13 вересня 2022 року № 1030	-

	року № 1030 (ПКМУ № 1030)		
2.2	Порядок і правила проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру затверджений постановою Кабінету Міністрів України (ПКМУ № 1788)	16 листопада 2002 року № 1788	-
2.3	Порядок створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (ПКМУ № 775)	30 вересня 2015 року № 775	-
2.4	Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв'язку у сфері цивільного захисту (ПКМУ № 733)	27 вересня 2017 року № 733	-
2.5	Порядок проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій (ПКМУ № 841)	30 жовтня 2013 року № 841	-
2.6	Критерії утворення державних пожежно-рятувальних підрозділів (частин) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту в адміністративно-територіальних одиницях; Перелік суб'єктів господарювання, де утворюються державні пожежно-рятувальні підрозділи (частини) Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту (ПКМУ № 874)	27 листопада 2013 року № 874	-
2.7	Порядок організації та забезпечення охорони від пожеж підприємств, установ, організацій та інших об'єктів на підставі договорів (ПКМУ № 716)	14 серпня 2019 року № 716	-
3	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
3.1	Інструкція з тривалого зберігання засобів радіаційного та хімічного захисту, затверджена наказом МНС (наказ МНС №	16 грудня 2002 року № 330	04 березня 2003 року за № 179/7500

	330)		
3.2	ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (ДБН В.1.2-4)	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 березня 2019 року № 82ДСК	-
3.3	Правила техногенної безпеки затверджені наказом МВС (ПТБ)	05 листопада 2018 року № 879	27 листопада 2018 року за № 1346/32798
3.4	Правила пожежної безпеки в Україні, затверджені наказом МВС (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697
3.5	ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (ДБН В.2.5-76)	Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 січня 2014 року № 29	-
3.6	Порядок розроблення звіту про заходи безпеки на об'єкті підвищеної небезпеки, затверджений наказом МВС (Порядок № 114)	21 лютого 2023 року № 114	08 березня 2023 року № 417/39473
3.7	Порядок розроблення політики запобігання аваріям на об'єкті підвищеної небезпеки, затверджений наказом МВС (Порядок № 115)	21 лютого 2023 року № 115	08 березня 2023 року № 416/39472

ОПИС

виявлених порушень вимог законодавства

За результатами проведення заходу державного нагляду (контролю) встановлено:

- відсутність порушень вимог законодавства;
 наявність порушень вимог законодавства.

Порядковий номер	Вимоги законодавства, які було	Опис фактичних обставин та відповідних доказів	Опис негативних наслідків, що	Ризик настання негативних наслідків від провадження
------------------	--------------------------------	--	-------------------------------	---

	порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	(письмових, речових, електронних або інших), що підтверджують наявність порушення вимог законодавства	настали в результаті порушення вимог законодавства (за наявності)	господарської діяльності (зазначається згідно з формою визначення ризиків настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності)
--	---	---	---	---

Інформація про потерпілих (за наявності):

Положення законодавства, якими встановлено відповідальність за порушення вимог законодавства (за наявності): _____

ПЕРЕЛІК

питань для суб'єктів господарювання щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб органу державного нагляду (контролю)*

	Питання щодо здійснення контролю	Відповіді на питання			Закон України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"
		та к	ні	дотримання вимог законодавства не є обов'язковим для посадових осіб	
1	Про проведення планового заходу державного нагляду (контролю) суб'єкт господарювання письмово повідомлений не пізніше ніж за 10 днів до дня здійснення такого заходу				частина четверта статті 5
2	Посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) та службове посвідчення, що засвідчує посадову особу органу державного нагляду (контролю), пред'явлено				частина п'ята статті 7, абзац четвертий статті 10
3	Копію посвідчення (направлення) на проведення заходу державного нагляду (контролю) надано				частина п'ята статті 7, абзаци четвертий та сьомий статті 10
4	Перед початком проведення заходу державного нагляду (контролю) посадовими особами органу державного нагляду (контролю) внесено запис про проведення такого заходу до відповідного				частина дванадцята статті 4

	журналу суб'єкта господарювання (у разі його наявності)				
5	Під час проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) розглядалися лише ті питання, які стали підставою для його проведення і зазначені в направленні (посвідченні) на проведення такого заходу				частина перша статті 6

Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеного заходу державного нагляду (контролю) та складеного акта перевірки*

Порядковий номер	Пояснення, зауваження або заперечення
1.	Зауважень та заперечень немає

Оцінка суб'єкта господарювання щодо професійного рівня посадових осіб органу державного нагляду (контролю), які проводили захід*
(від 1 до 10, де 10 – найвища схвальна оцінка)

Прізвище, ініціали посадової особи органу державного нагляду (контролю)	Професійна компетентність	Доброчесність

* Частина акта заповнюється за бажанням суб'єкта господарювання (керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою).

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Кам'янського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

(найменування посади)



(підпис)

А.С. Лубенець
(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Директор ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ,

(найменування посади)



(підпис)

І.В. Лихолат
(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Примірник цього акта на 25 сторінках отримано 09.09.2024 року:

Директор ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО
ЛІЦЕЮ №5 ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ,

(найменування посади)



(підпис)

І.В. Лихолат

(ініціали та прізвище)

Відмітка про відмову від підписання керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою чи третіми особами цього акта

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядалося	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Таблички позначення та покажчика маршруту руху до захисної споруди цивільного захисту у наявності	Високий Середній Незначний				X	Пункти 3, 4 розділу II Вимог
2	Захисна споруда цивільного захисту первинними засобами пожежогасіння забезпечена	Високий Середній Незначний				X	Пункт 5 розділу II Вимог
3	Захисна споруда цивільного захисту системою внутрішнього протипожежного водопостачання обладнана	Високий Середній Незначний				X	Пункт 5 розділу II Вимог
4	Захисна споруда цивільного захисту системами пожежної автоматики і сигналізацією обладнана	Високий Середній Незначний		X			Пункт 5 розділу II Вимог
5	Стан входів та виходів захисної споруди цивільного захисту їх доступність для усіх категорій населення, зокрема – для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний		X			Пункт 6 розділу II, глава 1 розділу III Вимог
6	Технічний стан захисної споруди цивільного захисту відповідає вимогам з утримання	Високий Середній Незначний				X	Пункт 7 розділу II Вимог
7	Захисна споруда від підтоплення і затоплення ґрунтовими, поверхневими, технологічними та стічними водами захищена	Високий Середній Незначний				X	Пункт 8 розділу II Вимог

8	Експлуатація та утримання електрообладнання захисної споруди відповідає вимогам чинного законодавства у сфері улаштування електроустановок	Високий Середній Незначний				X	Пункт 9 розділу II Вимог
9	Комунікації, інженерні мережі, інженерне та спеціальне обладнання, системи життєзабезпечення захисної споруди утримуються в належному технічному стані	Високий Середній Незначний				X	Пункт 7 розділу II Вимог
10	Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди знаходяться у справному стані та захищені від корозії	Високий Середній Незначний				X	Пункт 10 розділу II Вимог
11	Інженерні комунікації захисної споруди цивільного захисту пофарбовані відповідно до їх призначення	Високий Середній Незначний				X	Пункт 13 розділу II Вимог
12	Ведення документації захисної споруди, у якій відображаються відомості про терміни і результати проведених оглядів, обстежень та випробувань, проведених технічних обслуговувань, поточних та капітальних ремонтів тощо забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 15 глави 3 розділу VI Вимог
13	Формування цивільного захисту з обслуговування захисних споруд (призначення осіб, відповідальних за обслуговування та експлуатацію фонду захисних споруд) визначені	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1, 2 глави 1 розділу VI Вимог
14	Особовий склад формування (відповідальні особи) їх посадові обов'язки та підготовленість визначено	Високий Середній Незначний				X	Глава 2 розділу VII Вимог
15	Формування спеціальним інвентарем та майном, у тому числі засобами індивідуального захисту, радіаційної і хімічної розвідки, спеціальної обробки, зв'язку забезпечені	Високий Середній Незначний		X			Пункт 5 глави 1 розділу VII Вимог
16	Захисна споруда необхідним майном та засобами на розрахункову чисельність населення, що підлягає укриттю,	Високий Середній Незначний				X	Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог

	забезпечена						
17	Лікарськими засобами та медичними виробами забезпечена	Високий Середній Незначний				X	Пункт 6 глави 1 розділу VII Вимог
18	Герметичність та дотримання в сховищі температурно-вологісного режиму, який запобігає утворенню в захисній споруді конденсату забезпечено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 1 глави 3 розділу III Вимог
19	Перевірка та обслуговування захисно-герметичних пристроїв сховища, захисно-герметичних та герметичних дверей (воріт), віконниць (ставень), герметичних клапанів та клапанів надмірного тиску проводиться	Високий Середній Незначний				X	Абзац 3 пункту 8 глави 2 розділу VI Вимог
20	Перевірка на герметичність сховища (згідно довідки про перевірку герметичності сховища) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний				X	Глава 3, пункти 1, 2 глави 9 розділу III Вимог
21	Перевірка системи вентиляції сховища (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 додатку 10 до Вимог
22	Перевірка справності систем вентиляції щодо справності вентиляторів припливних і витяжних систем, ФП, РУ, ГК, герметичних з'єднань повітроводів, повітрозбірних і витяжних каналів, противибухових пристроїв проводиться	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3 глави 9 розділу III Вимог
23	Перевірка та обслуговування противибухових пристроїв з відповідними записами у журналі перевірки стану захисної споруди проводиться	Високий Середній Незначний				X	Пункти 4 глави 9 розділу III Вимог
24	Перевірка стану утримання і експлуатації ДЕС та іншого електро-обладнання сховища проводиться	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1 – 9 глави 5 розділу III Вимог
25	Перевірка та обслуговування баків (ємностей) для питної води (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1-3 глави 6 розділу III Вимог

	укриття), журнали перевірки стану захисної споруди) проводиться щорічно						
26	Перевірка та обслуговування систем каналізації сховищ (записи у журналі перевірки сховища (протирадіаційного укриття)) проводиться щорічно	Високий Середній Незначний				X	Пункт 21 глава 9 Розділу III Вимог
27	Використання сховищ у режимі протирадіаційних укриттів з ДСНС погоджено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 3 розділу VIII Вимог
28	План консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища у наявності	Високий Середній Незначний				X	Пункт 4 розділу VIII Вимог
29	Заходи передбачені планом консервації та збереження спеціального обладнання, інженерних мереж та систем життєзабезпечення сховища виконано в повному обсязі	Високий Середній Незначний				X	Пункти 4 – 6 розділу VIII Вимог
30	Захисна споруда (у разі розміщення в ній пункту управління) системами зв'язку і оповіщення забезпечена	Високий Середній Незначний				X	Глава 7 розділу III Вимог
31	Експлуатація споруд подвійного призначення та найпростіших укриттів відповідно до загальних вимог до утримання та експлуатації фонду захисних споруд здійснюється	Високий Середній Незначний				X	Пункти 1 розділу V Вимог
32	Технічний стан приміщень захисних споруд і їх ремонт відповідно до чинних положень про проведення планово-попереджувальних ремонтів будівель і споруд залежно від їх основного функціонального призначення проводяться	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 глави 3 розділу VI Вимог

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою у добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкт господарювання, а 1 – питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання.

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до суб'єктів господарювання, у володінні (користуванні) яких перебувають захисні споруди цивільного захисту

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта у Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1.	Інші нормативно-правові акти та нормативні документи		
1.1.	Вимоги з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту затверджені наказом МВС (Вимоги)	09 липня 2018 р. N 579	30 липня 2018 р. за N 879/32331

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Фахівець відділу забезпечення заходів з попередження надзвичайних ситуацій Кам'янського району центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області

(найменування посади)



(підпис)

А.С. Лубенець

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Директор
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО
ЛІЦЕЮ №5
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування посади)



(підпис)

І.В. Лихолат

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

Додаток 15

до Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки

ПЕРЕЛІК

питань для перевірки вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів освіти

Порядковий номер	Питання щодо дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства	Ступінь ризику суб'єкта господарювання	Позиція суб'єкта господарювання щодо негативного впливу вимоги законодавства (від 1 до 4 балів)**	Відповіді на питання			Нормативне обґрунтування
				так	ні	не розглядався	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Практичні тренування всіх працівників відповідно до затвердженої інструкції, що визначає їх дії щодо забезпечення безпечної та швидкої евакуації учасників навчально-виховного процесу, проводяться	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 1 розділу II ППБ для закладів освіти
2	Перед початком навчального року (першої зміни для закладів та установ сезонного типу) заклади освіти відповідними комісіями, до складу яких входять представники органів державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, прийнято	Високий Середній Незначний				X	Пункт 5 розділу II ППБ для закладів освіти

3	Черговий обслуговуючий персонал у закладах та установах із цілодобовим перебуванням учнів/вихованців (крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) фільтрувальними пристроями для саморяттування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт та автомобільних в'їздів на територію закладу та установи забезпечений	Високий Середній Незначний			X	Абзац другий пункту 8 розділу II ППБ для закладів освіти
4	У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із цілодобовим режимом роботи черговий обслуговуючий персонал засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяттування людей, у тому числі з розрахунку на максимальну кількість дітей, автономними засобами індивідуального захисту органів дихання для чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем та засобами зв'язку для забезпечення передавання повідомлення про пожежу забезпечений	Високий Середній Незначний			X	Пункт 1.3 глави 1 розділу VI ППБУ
5	У приміщеннях закладів освіти всіх типів і форм власності, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття до підлоги прикріплені	Високий Середній Незначний			X	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ
6	Здавання в оренду приміщень закладів освіти,	Високий Середній			X	Абзац другий пункту 1.4

	пов'язаних з навчальним процесом, навчально-виховних, спальних корпусів, будинків для використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В не допускається	Незначний					глави 1 розділу VI ППБУ
7	Розміщення людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами, не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 14 розділу III ППБ для закладів освіти, абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
8	У будинках, приміщеннях закладів освіти розміщення, зберігання бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих рідин, балонів з киснем та іншими газами не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
9	Освітлення свічками, газовими лампами і ліхтарями приміщень закладів освіти не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
10	Установлення ґрат та інших незнімних сонцезахисних (кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність, повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, бути відчиненими під час перебування в цих приміщеннях людей), декоративних та архітектурних пристроїв на вікнах приміщень, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 14 розділу III ППБ для закладів освіти

3	Черговий обслуговуючий персонал у закладах та установах із цілодобовим перебуванням учнів/вихованців (крім дитячих закладів оздоровлення та відпочинку) фільтрувальними пристроями для саморяттування під час пожежі з розрахунку на максимальну кількість дітей та окремо для обслуговуючого персоналу комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів та воріт та автомобільних в'їздів на територію закладу та установи забезпечений	Високий Середній Незначний			X	Абзац другий пункту 8 розділу II ППБ для закладів освіти
4	У дитячих закладах оздоровлення та відпочинку із цілодобовим режимом роботи черговий обслуговуючий персонал засобами індивідуального захисту органів дихання для саморяттування людей, у тому числі з розрахунку на максимальну кількість дітей, автономними засобами індивідуального захисту органів дихання для чергового персоналу, який відповідає за евакуацію людей, комплектом ключів від дверей евакуаційних виходів, ручним електричним ліхтарем та засобами зв'язку для забезпечення передавання повідомлення про пожежу забезпечений	Високий Середній Незначний			X	Пункт 1.3 глави 1 розділу VI ППБУ
5	У приміщеннях закладів освіти всіх типів і форм власності, пов'язаних з перебуванням дітей, килими, паласи, килимові доріжки та інші покриття до підлоги прикріплені	Високий Середній Незначний			X	Пункт 1.2 глави 1 розділу VI ППБУ
6	Здавання в оренду приміщень закладів освіти,	Високий Середній			X	Абзац другий пункту 1.4

	пов'язаних з навчальним процесом, навчально-виховних, спальних корпусів, будинків для використання їх як складських або виробничих приміщень категорій А, Б та В не допускається	Незначний					глави 1 розділу VI ППБУ
7	Розміщення людей у мансардних приміщеннях, а також на поверхах (будівлях), не забезпечених двома евакуаційними виходами, не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац другий пункту 14 розділу III ППБ для закладів освіти, абзац третій пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
8	У будинках, приміщеннях закладів освіти розміщення, зберігання бензину, гасу та інших легкозаймистих та горючих рідин, балонів з киснем та іншими газами не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
9	Освітлення свічками, газовими лампами і ліхтарями приміщень закладів освіти не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац сьомий пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
10	Установлення ґрат та інших незнімних сонцезахисних (кабінет інформатики, інші приміщення з обладнанням, що має матеріальну цінність, повинні розкриватися, розсуватися або зніматися, бути відчиненими під час перебування в цих приміщеннях людей), декоративних та архітектурних пристроїв на вікнах приміщень, сходових клітках, у коридорах, холах та вестибюлях, де перебувають учасники навчально-виховного процесу, не допускається	Високий Середній Незначний				X	Абзац четвертий пункту 14 розділу III ППБ для закладів освіти

11	Теплові мережі, котли, калориферні установки, печі та інші прилади опалювання, котельні перед початком опалювального сезону ретельно перевірені та відремонтовані, результати перевірок у спеціальному журналі зафіксовано	Високий Середній Незначний			X	Пункт 2 розділу IV ППБ для закладів освіти
12	Очищення димоходів та печей від сажі в установлені строки проведено; результати очищення у відповідному журналі зафіксовано	Високий Середній Незначний			X	Пункт 4 розділу IV ППБ для закладів освіти
13	Улаштування тимчасових печей у будівлях та приміщеннях закладів та установ не допускається	Високий Середній Незначний			X	Пункт 8 розділу IV ППБ для закладів освіти
14	Усі роботи в закладах та установах проводяться на справному електрообладнанні (ізоляція електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі та інша апаратура, заземлення, занулення тощо)	Високий Середній Незначний			X	Пункт 3 розділу V ППБ для закладів освіти
15	Дошкільні заклади освіти та заклади із цілодобовим перебуванням учнів, студентів необхідною кількістю автономних електричних ліхтарів на випадок відключення електроживлення забезпечено	Високий Середній Незначний			X	Пункт 11 розділу V ППБ для закладів освіти
16	Технічне обслуговування і перевірка на працездатність внутрішніх пожежних кран-комплектів проведено; результати перевірки у спеціальному журналі обліку технічного обслуговування зареєстровано	Високий Середній Незначний			X	Пункт 4 розділу VI ППБ для закладів освіти
17	Групи та класи дітей молодшого віку на нижніх поверхах будівель дошкільних та	Високий Середній Незначний			X	Підпункт 1 пункту 1 розділу VIII ППБ для

	загальноосвітніх закладів освіти розміщено						закладів освіти, пункти 1.1 та 1.6 глави 1 розділу VI ППБУ
18	У закладах освіти та навчально-виробничих приміщеннях розміщуються лише потрібні для забезпечення навчального процесу прилади, моделі, приладдя, посібники, транспаранти тощо (навчально-наочні засоби), які зберігаються в шафах, на стелажах або стаціонарно встановлених стояках	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 2 пункту 1 розділу VIII ППБ для закладів освіти, пункт 1.5 глави 1 розділу VI ППБУ
19	У приміщеннях лабораторій та навчально-виробничих майстерень вимоги пожежної безпеки дотримано	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 8 пункту 1 розділу VIII ППБ для закладів освіти, пункт 1.7 глави 1 розділу VI ППБУ
20	Використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, прасок у приміщеннях закладів освіти, за винятком спеціально обладнаних приміщень, не допускається	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 3 пункту 2 розділу VIII ППБ для закладів освіти, абзац шостий пункту 1.4 глави 1 розділу VI ППБУ
21	Приміщення, у яких проводяться масові заходи, забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, які утримуються у справному стані	Високий Середній Незначний				X	Підпункт 2 пункту 4 розділу VIII ППБ для закладів освіти
22	Під час проведення новорічних вечорів вимоги пожежної безпеки дотримуються	Високий Середній Незначний				X	Підпункти 9–12 пункту 4 розділу VIII ППБ для закладів освіти, пункт 2.20 глави 2

							розділу III ППБУ
23	Навчання з техногенної та пожежної безпеки з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами в закладах освіти проводиться	Високий Середній Незначний				X	Пункт 2 розділу IX ППБ для закладів освіти
24	У кожному приміщенні закладу та установи табличка, на якій указано прізвище відповідального за пожежну безпеку, номер телефону найближчого пожежно-рятувального підрозділу, а також інструкція з пожежної безпеки, розміщено	Високий Середній Незначний				X	Пункт 8 розділу III ППБ для закладів освіти

** Заповнюється керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою в добровільному порядку шляхом присвоєння кожному з питань від 1 до 4 балів, де 4 позначає питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої має найбільше адміністративне, фінансове або будь-яке інше навантаження на суб'єкта господарювання, а 1 - питання щодо вимоги законодавства, дотримання якої не передбачає такого навантаження на суб'єкта господарювання

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення заходу державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки, які застосовуються до закладів освіти

Порядковий номер	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	Найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1	Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», (ППБУ)	30 грудня 2014 року № 1417	05 березня 2015 року за № 252/26697
2	Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України» (ППБ для закладів освіти)	15 серпня 2016 року № 974	08 вересня 2016 року за № 1229/29359

Посадові особи органу державного нагляду (контролю):

Фахівць відділу забезпечення
заходів з попередження
надзвичайних ситуацій
Кам'янського району центру
забезпечення діяльності Головного
управління ДСНС України у
Дніпропетровській області

(найменування посади)



(підпис)

А.С. Лубенець

(ініціали та прізвище)

Керівник суб'єкта господарювання або уповноважена ним особа

Директор
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОГО
ЛІЦЕЮ №5
ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

(найменування посади)



(підпис)

І.В. Лихолат

(ініціали та прізвище)

Треті особи, які брали участь у проведенні заходу державного нагляду (контролю):

(найменування посади)

(підпис)

(ініціали та прізвище)